

Акт № 6
испытания внутреннего противопожарного водопровода
на работоспособность

г. Каменск-Уральский

"12" июля 2017г.

Наименование организации-эксплуатационника Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» Ул. Дзержинского 89а

Дата и время испытаний 12.07.2017г. в 10 ч. 00 мин. - 12 ч. 00 мин.

Комиссия в составе:

Членов комиссии:

Представитель Каменск-Уральское ГО ВДПО
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Пудова Н.Е.

Представитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:
в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Ул. Дзержинского 89а
(наименование здания, пожарного отсека)

Количество пожарных кранов -12

Клапан пожарного крана типа – КПМЧ 50-1

Ручной пожарный ствол типа - РС-50

Длина и диаметр пожарных рукавов -20 м диаметром 51 мм

- расход "диктующего" пожарного крана – 4,0 л/с

(допустимый)

- давление у "диктующего" пожарного крана -0,38 МПа

(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу -1 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. составляет не менее 3,6 л/с, что **соответствует** требованиям СНиП 2.04.01-85*
(соответствует, не соответствует)

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов **соответствует** требованиям СНиП 2.04.01-85*, проектным данным и "Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода".
(соответствует, не соответствует)

Представитель Каменск-Уральское ГО ВДПО

Представитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»



Пудова Н.Е.
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)