

А К Т
приемки огнезащитных работ

/деревянные/

г. Каменск-Уральский

наименование конструкций

3 июля 2015 г.

Дата приемки

Комиссия в составе:

Представитель технического надзора (заказчика, подрядчика)

Директор, Кокшарова Любовь Александровна

Должность, Ф. И. О.

Руководитель выполняемых работ (подрядчик)

Председатель, Пудова Надежда Егоровна

Должность, Ф. И. О.

произвели осмотр огнезащитных работ, выполненных

Каменск-Уральским Городским отделением ВДПО

лицензия № 4-Б/00048

Наименование организации

Номер лицензии

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Работы выполнены в соответствии с договором №1939 от 03.07.2015 г.
2. Наименование и адрес объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева», 623408, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Дзержинского ул, дом № 89, корпус А
3. Защищаемые конструкции:

Наименование и место расположения, материал конструкции	Кол-во	Площадь
Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом ВАНН-1		1 300 кв.м

4. Наименование огнезащитного состава: огнезащитный «ВАНН-1».
С-RU.ПБ74. В.00054, 450,00 гр/м2.

Марка, сертификат, расход.

5. Подготовка поверхности очистка от пыли

Содержание работ.

Проверка качества выполненных работ

поджигание стружки, соответствует

Метод, результат проверки

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Данные работы выполнены на основании: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ)

в соответствии ТУ-2332-001-35471523-97 с изм.№1,2,3.

ТУ, технология нанесения.

Срок гарантии при условии соблюдения правил эксплуатации: до трех лет.

Представители тех. надзора:

Заказчика

Подрядчика

Руководитель выполняемых работ:

